

# Produktdatenblatt WES220-S30


Wandhydrant mit formstabilem Schlauch zum Anschluss an Löschwasseranlage „nass“



Wandhydrant gemäß ÖNORM EN 671-1 bzw. TRVB 128, Unterputzschrank mit formbeständigem Druckschlauch zur Selbsthilfe.

**WES220-S30**  
Unterputz, 30m  
Österreich

Speisung nur aus Brauchwasseranlage!



Modell	b1	h1	t1	b2	h2	t2
WES220-S30	700	780	220	720	800	230

Technische Änderungen vorbehalten. Maße in mm. Abbildung 1:20. Ausschreibungstext umseitig.





## **Wandhydrant gemäß ÖNORM EN 671-1 bzw. TRVB 128**

Unterputzschrank

### **Schrank**

- **Wanne:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet und geschweißt, vier Montagebohrungen 11 mm in der Rückwand, je 5 cm von den Rändern
- **Türrahmen:** Stahlsonderprofil, Mindestmaterialstärke 2 mm, kaltgewalzt, verwindungsarm, mit dem Schrank verschweißt, gleichzeitig als Putzleiste gefertigt
- **Türe:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet, bündig im Rahmen liegend, angeschlagen mit Spezialscharnier, 180° öffnend
- **Türverschluss:** Multifunktionsdrehgriff
- **Korrosionsschutz:** Phosphatgrundierung rotbraun

### **Ausstattung**

- 1 Schlauchanschlussventil gemäß DIN 14461-3 aus Messing, Eingang: R 1¼" AG, Abgang: R 1" AG
- 1 Selbsthilfe-Schlauchhaspel gemäß EN 671-1; CE-gekennzeichnet; RAL 3001 pulverbeschichtet; stabiler Tragarm, 90° ausschwenkbar, 180° drehbar; Verbindungsschlauch zum Anschlussventil mit eingebundenem Schlauchholländer 1" IG; 30 Meter formstabiler Druckschlauch, auf die Schlauchtrommel gewickelt, beidseitig eingebunden; stufenlos verstellbares Strahlrohr
- 1 Hinweisschild „Löschschlauch“ 200 x 200 mm gemäß ÖNORM EN ISO 7010 F002, Folie selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Bedienungsanleitung“ gemäß TRVB 128, Folie selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Kein Trinkwasser“ gemäß TRVB 128, Folie selbstklebend

### **Abmessungen**

b 700 x h 780 x t 220 mm

### **Nischenmaße**

b 720 x h 800 x t 230 mm

### **Fabrikat**

BST

### **Modell**

WES220-S30 (Beim Bestellen bitte die Wasseranschlusseite bekanntgeben.)

### **Liefernachweis**

BST Brandschutztechnik GmbH, Gewerbepark 32, 6068 Mils, Österreich  
Telefon +43-5223-414 11, E-Mail [info@bst.at](mailto:info@bst.at), Web [www.bst.at](http://www.bst.at)

