


# Produktdatenblatt CH-WS220-MF-S40

Nasslöschposten mit formstabilem Schlauch  
zum Anschluss an Löschwasseranlage „nass“



Wandhydrant ähnlich EN 671-1, Aufputzschrank mit formbeständigem Druckschlauch zur Selbsthilfe.

**CH-WS220-MF-S40**  
Aufputz, 40m  
Schweiz



Modell	b	h	t
CH-WS220-MF-S40	740	900	220

Technische Änderungen vorbehalten. Maße in mm. Abbildung 1:20. Ausschreibungstext umseitig.





## Ausschreibungstext CH-WS220-MF-S40

Nasslöschposten mit formstabilem Schlauch zum Anschluss an Löschwasseranlage „nass“

### Wandhydrant ähnlich EN 671-1

Aufputzschrank, eingebaute Konsole und Türausschnitt für Handfeuermelder

### Schrank

- **Wanne:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet und geschweißt, vier Montagebohrungen 11 mm in der Rückwand, je 5 cm von den Rändern
- **Türrahmen:** Stahlsonderprofil, Mindestmaterialstärke 2 mm, kaltgewalzt, verwindungsarm, mit dem Schrank verschweißt
- **Türen:** Stahlblech, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet, bündig im Rahmen liegend, angeschlagen mit Spezialscharnieren, 180° öffnend, mittig geteilt
- **Türverschluss:** Rollenschnäpper, Griffloch zirka 70 mm
- **Korrosionsschutz:** Phosphatgrundierung rotbraun

### Ausstattung

- 1 Schlauchanschlussventil aus Messing, Eingang: R 1¼" AG, Abgang: R 1" AG
- 1 Selbsthilfe-Schlauchhaspel ähnlich EN 671-1; RAL 3001 pulverbeschichtet; stabiler Tragarm, 90° ausschwenkbar, 180° drehbar; Verbindungsschlauch zum Anschlussventil mit eingebundenem Schlauchholländer 1" IG; 40 Meter formstabiler Druckschlauch, auf die Schlauchtrommel gewickelt, beidseitig eingebunden; stufenlos verstellbares Strahlrohr
- 1 Hinweisschild „Löschschlauch“ 200 x 200 mm gemäß ISO 7010 F002, selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Bedienungsanleitung“, selbstklebend

### Abmessungen

b 740 x h 900 x t 220 mm

### Fabrikat

BST

### Modell

CH-WS220-MF-S40 (Beim Bestellen bitte die Wasseranschlusseite bekanntgeben.)

### Liefernachweis

BST Brandschutztechnik GmbH, Gewerbepark 32, 6068 Mils, Österreich  
Telefon +43-5223-414 11, Telefax +43-5223-464 11  
E-Mail [info@bst.at](mailto:info@bst.at), WWW <http://www.bst.at/>

