

# Installationsattest Elektrik

für Projektierung, Installation und Inbetriebnahme  
der elektrischen Komponenten der Löschwasseranlage

Im Objekt: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Wir bestätigen, dass die eingebauten elektrischen Anlagenkomponenten der Löschwasseranlage und die Verkabelung den derzeit gültigen ÖVE-Vorschriften sowie der TRVB 128 S / 2012 entsprechen.

Die Verkabelung zur Druckerhöhungsanlage wurde

- direkt vom Niederspannungshauptverteiler  
 direkt von der Ersatzstromversorgungsanlage gemäß ÖVE ÖNORM E 8002/E8007

und

- in Funktionserhalt E \_\_\_\_\_ gemäß ÖNORM DIN 4102-12  
 ohne Funktionserhalt

und ohne Fehlerstrom-Schutzschalter ausgeführt.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Firmenmäßige Fertigung

\_\_\_\_\_  
Name des Unterfertigten:

