

Installationsattest Elektrik

für Projektierung, Installation und Inbetriebnahme der elektrischen Komponenten
der Löschwassieranlage „Nass“ / „Nass-Trocken“

Im Objekt: _____

Wir bestätigen, dass die eingebauten elektrischen Anlagenkomponenten der Löschwassieranlage und die Verkabelung den
derzeit gültigen ÖVE-Vorschriften sowie der TRVB 128 S / 2012 / 2021 entsprechen.

Die Verkabelung zur Druckerhöhungsanlage wurde

- direkt vom Niederspannungshauptverteiler
- direkt von der Ersatzstromversorgungsanlage gemäß ÖVE ÖNORM E 8002/E8007
- in Funktionserhalt E _____ gemäß ÖNORM DIN 4102-12
- ohne Funktionserhalt
- ohne / mit Fehlerstrom-Schutzschalter gemäß TRVB 2021 Punkt 3.6.2 ausgeführt.

Ort, Datum

Firmenmäßige Fertigung

Name des Unterfertigten

